

	Deklaracja zgodności WE	Nr E35/12101/07		Rok wprowadzenia 07
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: **Okno oddymiające FSP wraz z kołnierzami uszczelniającymi**
 przeznaczone do zastosowania w grawitacyjnych systemach odprowadzania dymu i ciepła w budynkach mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nazwa i adres jednostki certyfikującej: FIRES, s.r.o., Jednostka Notyfikowana nr 1396, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Słowacja

Numer certyfikatu zgodności: 1396-CPD-0013 z dnia 21.05.2007 r.

Stosowana zharmonizowana norma: **EN 12101-2:2003**

Parametry wyrobu:
 RE 1000 (+10 000), SL 500, T (00), WL 1500, B 300,

Rozmiar okna	Maksymalna czynna powierzchnia oddymiania A_a [m ²]
78x140 (07)	0,53
94x140 (09)	0,65
114x118 (10)	0,67
114x140 (11)	0,80
134x98 (12)	0,65

Okno oddymiające FSP było testowane na zgodność z normą EN 12101-2:2003 Załącznik ZA przez:

1. FIRES, s.r.o., 1396, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Słowacja
 Wstępne badania typu (ITT) raport nr C1396/07/0010/5003/SC
2. IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7 – 9, D-83026 Rosenheim, Niemcy
 Raport nr 838 33931

Nowy Sącz, 30.07.2007 r.

FAKRO[®] PP Sp. z o.o.⁻²⁻
 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
 tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
 NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
 Kierownik Działu Certyfikacji
 i Kontroli Jakości

